

УТВЕРЖДАЮ:

Подписано электронной подписью

Сертификат:

351D8D1B9DAB3475DEDF AAC8FF29ED1F

Владелец:

Усольцева Ирина Владимировна

Действителен: 13.06.2024 с по 06.09.2025

**Отчет по выполнению предписаний, план-заданий ТО У Роспотребнадзор
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 24**

№ п/п	Нарушения, указанные в результате проведения плановой проверки	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Отметка о выполнении предписаний
1.	<p>1. В отрядной №6 отсутствовали регулируемые солнцезащитные устройства, что является нарушением п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». <i>Окна помещения оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.</i></p>	Заместитель директора по АХР Погорелов Сергей Сергеевич.	До 26.06.2024 года	Выполнено