

Подписано электронной подписью

Сертификат:
351D8D1B9DAB3475DEDFAAAC8FF29ED1F
Владелец:
Усольцева Ирина Владимировна
Действителен: 13.06.2024 с по 06.09.2025

**Отчет по выполнению предписаний, план- заданий ТО У Роспотребнадзор
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 24**

№ п/п	Нарушения, указанные в результате проведения плановой проверки	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Отметка о выполнении предписаний
1.	<p>На 1 этаже и туалете для девочек трещины на потолке, на 2 этаже в туалете для девочек имеются подтеки на потолке, трещины на стенах, сколы плиток, на 1 и 2 этаже в туалете для мальчиков трещины на стенах, подтеки и трещины на потолке, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.п. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.</p>	<p>Заместитель директора по АХР Погорелов Сергей Сергеевич.</p>	<p>До 30.08.2024 года</p>	<p>В работе</p>
2.	<p>Гардеробной имеются трещины на стенах и потолке, лестничный марш (правая сторона) на уровне между 1 и 2 этажом имеются повреждения на стене, также на 2 этаже в коридорах имеются повреждения на стене, потолке что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.</p>	<p>Заместитель директора по АХР Погорелов Сергей Сергеевич.</p>	<p>До 30.08.2024 года</p>	<p>В работе</p>

№ п/п	Нарушения, указанные в результате проведения плановой проверки	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Отметка о выполнении предписаний
3.	<p>В каб. № 20,22, 32 имеются трещины па потолке, в каб. №20 имеются трещины на стене, дефект линолеума на полу, отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответсвуй требованиям п.п. 2.5.2. 2.5.3. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические <i>требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи</i>», п.п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими п.п. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, п.п 2.7 .5 Ограждающие устройства отопительные приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются.</p>	<p>Заместитель директора по АХР Погорелов Сергей Сергеевич.</p>	<p>До 30.08.2024 года</p>	<p>В работе</p>
4	<p><i>На 3 этаже (переход) следы течи кровли, дефект линолеума на полу, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи</i>», п.п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими. п. п. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию</p>	<p>Заместитель директора по АХР Погорелов Сергей Сергеевич.</p>	<p>До 30.08.2024 года</p>	<p>В работе</p>
5	<p><i>В туалете для мальчиков (2 этаж) дефекты дверей в виде вмятин и трещин что не соответствует требованиям п.п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи</i>», п.п 2.5.1. Применяемые</p>	<p>Заместитель директора по АХР Погорелов Сергей Сергеевич.</p>	<p>До 30.08.2024 года</p>	<p>В работе</p>

№ п/п	Нарушения, указанные в результате проведения плановой проверки	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Отметка о выполнении предписаний
	строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.			
6	<i>В спортивном зале имеются трещины на стенах, что не соответствует п.п 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п.п.2.5.3 Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протекания и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.</i>	Заместитель директора по АХР Погорелов Сергей Сергеевич.	До 30.08.2024 года	В работе
7	<i>Для предупреждения переутомления в течение недели обучающихся облегченный день приходится на понедельник и пятницу, согласно расписанию уроков с 1-4 классы, что не соответствует п.п л.4.16 СП 2.4.5048-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». При реализации образовательных программ должны соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования: ...Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.</i>	Заместитель директора по АХР Погорелов Сергей Сергеевич.	До 30.08.2024 года	Выполнено
8	<i>Количество обучающихся в классах (1а.1б. 1в. 2а.2б.2в. 3а.3б. 3в. 4а. 4б. 4в. 4г) исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не соответствует требованиям п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» Количество обучающихся в книге определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного</i>	Заместитель директора по АХР Погорелов Сергей Сергеевич.	До 30.08.2024 года	Выполнено

№ п/п	Нарушения, указанные в результате проведения плановой проверки	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Отметка о выполнении предписаний
	обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от указанной в пункте 3.1.1 Правил категории обучающихся: не менее 2.5 м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.			